

Администрация
Гудермесского муниципального района
Чеченской Республики
Нохчийн Республикин
Гуьмсан муниципальни кӀоштан
администраци
Муниципальное учреждение
«Управление дошкольного образования
Гудермесского муниципального района»
(МУ «УДО Гудермесского муниципального района»)
Муниципальни учреждени
«Гуьмсан муниципальни кӀоштан
школал хьалхара дешаран урхалла»

ПРОТОКОЛ

19 января 2023 г.

№ 01

г. Гудермес

районного семинара по пожарной безопасности

Председатель: Джунаидов С.С. – начальник управления
Секретарь: Абдрахманова Ж.М. – главный специалист
Присутствовали: 50 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Эксплуатация пожарной сигнализации и оповещения.
2. Меры и действия при возникновении пожара в дошкольных образовательных учреждениях.
3. Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства пожаротушения.

1. СЛУШАЛИ: Джунаидов Саламбек Сираждиевич – начальник управления

РЕШИЛИ:

1. Вести постоянный контроль за состоянием пожарной системы оповещения.

Ответственные – руководители и заведующие хозяйством дошкольных образовательных учреждений.

2. СЛУШАЛИ: Индербиев Ибрагим Анварович – главный специалист управления

РЕШИЛИ:

2. В случае срабатывания пожарной системы оповещения:

2.1. Произвести оперативную эвакуацию детей, персонала, посетителей из зоны поражения.

2.2. Изолировать горящее помещение от поступления в него свежего воздуха (необходимо закрыть все окна и двери), отключить газ и электроэнергию, и немедленно покинуть помещение.

2.2. Оповестить МУ «УДО Гудермесского муниципального района» и позвонить в пожарную охрану по номеру 01.

Ответственные – Индербиев И.А., руководители дошкольных образовательных учреждений.

3. СЛУШАЛИ: Байтиев С.С. – инженер ЧРОООО «ВДПО»
Юсупов Д.С. – инженер ЧРОООО «ВДПО»

РЕШИЛИ:

3. В целях соблюдения порядка содержания в исправном состоянии средств пожаротушения:


3.1. Уделять внимание проверке пожарных кранов после ремонта водопроводной сети.

3.2. Пожарные щиты располагать в доступном месте вблизи от выходов из помещений на высоте 1,5 м.

3.3. Соблюдать требования размещения для каждого вида первичных средств пожаротушения

Председатель

Секретарь


(подпись)

С.С. Джунаидов
(расшифровка подписи)

Ж.М. Абдрахманова
(расшифровка подписи)